



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СОКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

от 22.05.2023 № 670

г. Сокол

Об установлении нормативов состава сточных вод, сбрасываемых абонентами в централизованную систему водоотведения с.Биряково, д.Воробьево, д.Чекшино, д.Марковское, д.Обросово, д.Литега, д.Васютино, д.Чучково, д.Горбово

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации Сокольского муниципального района от 23.01.2020 № 67 «Об утверждении единой теплоснабжающей организации, об определении гарантирующей организации по водоотведению и водоснабжению на территории сельских поселений, входящих в состав Сокольского муниципального района» **АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Установить норматив состава сточных вод, сбрасываемых абонентами в централизованную систему водоотведения с.Биряково, д.Воробьево, д.Чекшино, д.Марковское, д.Обросово, д.Литега, д.Васютино, д.Чучково, д.Горбово, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за соблюдением состава и свойств сточных вод, сбрасываемых абонентами в централизованную систему водоотведения возложить на муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Перспектива».

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Сокольского муниципального района от 26.07.2021 № 774 «Об установлении нормативов состава сточных вод, сбрасываемых абонентам в централизованную систему водоотведения с.Биряково сельского поселения Биряковское, д. Воробьево сельского поселения Воробьевское, д.Чекшино сельского поселения Двиницкое, д. Марковское сельского поселения Пельшемское, д.Обросово,

д.Литега, д.Васютино сельского поселения Пригородное, д.Чучково, д.Горбово сельского поселения Чучковское».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Сокольского муниципального округа А.В. Лемехова.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Сокольская правда» и размещению на официальном сайте Сокольского муниципального округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава округа



Ю.А. Васин

Приложение
к постановлению Администрации
округа от 22.05.2023 № 670

Норматив состава сточных вод, сбрасываемых абонентами в централизованную систему водоотведения с.Биряково, д.Воробьево, д.Чекшино, д.Марковское, д.Обросово, д.Литега, д.Васютино, д.Чучково, д.Горбово

№ п/п	Загрязняющее вещество	Единицы измерения	Норматив состава сточных вод
1	Аммоний-ион	мг/л	2,5
2	АПАВ	мг/л	0,1
3	БПК 5	мг/л	21
4	Взвешенные вещества	мг/л	16,0
5	Нефтепродукты	мг/л	0,2
6	Сульфат-анион	мг/л	100,0
7	Фосфат-ион	мг/л	0,4
8	Хлорид-анион	мг/л	300,0

В соответствии с п.181 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 28.07.2013 № 644, при сбросе сточных вод через централизованные системы водоотведения нормативы состава сточных вод в отношении нитрат-аммиака не устанавливаются.

